



GMINA LIPNIK
27-540 Lipnik
tel.(015)8691410, fax 8691754



Lipnik, dnia 23.02.2012

RG. I. 271.1.2012

Dotyczy: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami"

Pytanie 1.

Czy w zamian studni Dn425 można wykonać studnię Dn400? Informujemy, że studnie Dn425 są znacznie droższe niż Dn400, a studnie Dn400 charakteryzują się parametrami nie gorszymi niż Dn425.

Odpowiedź Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę studni Dn425 na studnię Dn400 jednak ich parametry mają być nie gorsze niż parametry studni Dn425

Pytanie 2

Po czyjej stronie jest wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków? W dokumentach przetargowych brak jest przedmiarów dotyczących przyłączy. Jest jedynie opis zaprojektowanych przyłączy. Jeżeli przyłącza są do wykonania przez Wykonawcę prosimy o zamieszczenie przedmiarów i kompletnego projektu budowlano-wykonawczego.

Odpowiedź Ad. 2

Przyłącze energetyczne do układu pomiarowego wykonuje PGE Dystrybucja – Rejon. Natomiast przyłącze po licznikowe wykonuje Wykonawca danego obiektu.

Z up. Wójta
Rafał Smoliński
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy