

## WYJAŚNIENIA SIWZ

Odpowiedź na pytania Wykonawców

**ZNAK: RG. I 341/ 8 /10**

**Dotyczy: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie**

### **Pytanie 1.**

Zwracamy się z prośbą o:

1. Podanie konkretnych wymiarów (szerokość i wysokość) oraz sztuk okien przeznaczonych do wymiany.

### **Odpowiedź: Ad 1**

Ilość okien oraz szerokość i wysokość została podana w odpowiedzi na zapytanie Nr 2 do SIWZ.

Rysunki są odręczne. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu i zapoznać się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia.

### **Pytanie 2.**

Zwracamy się z prośbą o:

2. Jakiego stopnia okucie antywłamaniowe mają mieć okna z szybą antywłamaniową? Zabezpieczenie na skrzydło może być w jednym punkcie, dwóch, trzech lub czterech.

### **Odpowiedź: Ad 2**

Okna z szybą antywłamaniową mają mieć okucie antywyważeniowe – klasa odporności na włamanie stopnia WK2.